

<b>Checkliste gemäß § 3 Absatz 6 der Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider (42. BImSchV)</b>	
<b>Anlagendaten:</b>	
Anlagen-ID	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Standort der Anlage	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
PLZ, Ort	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Betreiber der Anlage</b>	
Name	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
PLZ, Ort	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ansprechpartner (Name)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Punkte der Checkliste abgearbeitet sind.</b>	
1. Verunreinigungen, Ablagerungen in der Anlage sowie ggf. Rückstände von Zusatzstoffen wurden entfernt.	<input type="checkbox"/>
2. a) Die chemische und mikrobiologische Beschaffenheit des Zusatzwassers wurde bestimmt.	<input type="checkbox"/>
b) Die Anforderungen gemäß § 3 Abs. 5 der 42. BImSchV werden eingehalten.	<input type="checkbox"/>
3. Zwischen dem Vorliegen der Ergebnisse der Zusatzwasseranalyse nach Punkt 2 und dem Beginn des Befüllens der Anlagen liegen nicht mehr als 7 Tage.	<input type="checkbox"/>
<b>Die Punkte 2 und 3 entfallen, wenn das Zusatzwasser aus einer überwachungspflichtigen Trinkwasserversorgungsanlage stammt und eine aktuelle Netzanalyse vorliegt.</b>	
4. Eine Wasserbehandlung oder Wasseraufbereitung wurde, soweit installiert, entsprechend den Anforderungen an die Wasserqualität bei der Befüllung der Anlage in Betrieb genommen.	<input type="checkbox"/>
5. Die hygienerelevante Ausführung der Anlage wurde auf Übereinstimmung mit der Anlagenplanung überprüft, Abweichungen wurden korrigiert; die Anforderungen gemäß § 3 Abs. 2 bis 4 der 42. BImSchV werden eingehalten.	<input type="checkbox"/>
6. Die Anlagendokumentation – einschließlich der Dokumentation von Änderungen – sind im Betriebstagebuch nachgewiesen.	<input type="checkbox"/>
7. Das Bedienpersonal wurde in den Betrieb der – geänderten – Anlage eingewiesen.	<input type="checkbox"/>
8. Die vom Hersteller der Anlage genannten Anforderungen an die Wasserqualität werden erfüllt.	<input type="checkbox"/>
9. Vorgenannte Einzelschritte wurden vor Wieder-/Inbetriebnahme durchgeführt.	<input type="checkbox"/>
Die vorstehenden Maßnahmen wurden durchgeführt am <input style="width: 400px;" type="text"/>	
vom <b>Betreiber</b> <input style="width: 200px;" type="text"/>	
von einem <b>Beauftragten</b>	
Name	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
PLZ, Ort	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ansprechpartner (Name)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Die Anlage wurde in Betrieb genommen/ wieder in Betrieb genommen am <input style="width: 400px;" type="text"/>	
<b>Die vollständig ausgefüllte Checkliste ist vom Betreiber – und soweit zutreffend vom Beauftragten – zu unterschreiben.</b>	
<input style="width: 90%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 90%; height: 30px;" type="text"/>
Ort, Datum, Unterschrift Beauftragter	Ort, Datum, Unterschrift Betreiber
<b>Die unterschriebene Checkliste ist in das Betriebstagebuch einzustellen.</b>	